



S A R	SISTEMA DE GESTIÓN	Código
		Fecha
	REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA	ene-23
		Hoja:

SISTEMA EL REALITO.

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)						HOSTAL				TERMAL				TANGAMANGA				FILTROS				CORDILLERA			
	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5
01-ene	6.72	13.0	3.63	0.38	AUSENTE	AUSENTE	6.69	3.0	2.93	0.52	6.76	7.0	2.65	0.40	6.58	3.0	1.95	0.34	6.73	4.0	2.05	0.49	6.74	2.0	1.83	0.39
02-ene	6.61	12.0	3.16	0.39	AUSENTE	AUSENTE	6.85	9.0	3.87	0.84	6.80	13.0	3.19	0.69	6.80	10.0	2.36	0.64	6.78	11.0	2.87	0.82	6.79	11.0	2.24	0.34
03-ene	6.53	11.0	3.15	0.36	AUSENTE	AUSENTE	6.59	6.0	2.98	1.38	6.69	8.0	3.23	0.60	6.67	4.0	2.66	1.35	6.68	4.0	3.21	0.73	6.67	5.0	2.20	0.41
04-ene	6.79	12.0	2.77	0.38	AUSENTE	AUSENTE	6.72	8.0	3.31	0.92	6.75	11.0	3.26	0.65	6.74	7.0	2.68	0.42	6.73	8.0	3.02	0.72	6.73	8.0	1.99	0.48
05-ene	/	/	/	/	/	/	6.68	5.0	1.99	0.65	6.66	10.0	2.99	0.40	6.57	9.0	2.77	0.55	6.71	7.0	2.22	0.66	6.69	7.0	2.05	0.55
06-ene	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.69	9.0	2.88	0.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
07-ene	6.84	8.0	2.34	0.35	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	6.66	11.0	3.12	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
08-ene	6.64	6.0	1.56	0.38	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	6.59	6.0	2.88	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
09-ene	6.73	6.0	1.95	0.49	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	6.75	10.0	3.08	0.59	6.70	6.0	2.41	0.69	/	/	/	/	6.73	7.0	2.07	0.41
10-ene	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.61	7.0	2.96	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11-ene	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.65	10.0	2.92	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12-ene	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.71	11.0	3.10	0.41	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13-ene	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14-ene	6.65	8.0	1.67	0.34	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	6.66	9.0	2.45	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15-ene	6.69	10.0	2.40	0.37	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	6.59	6.0	2.05	0.34	6.69	10.0	2.41	0.35	6.55	8.0	2.01	0.42	6.55	5.0	1.85	0.43
16-ene	6.73	7.0	1.69	0.37	AUSENTE	AUSENTE	6.63	9.0	2.21	0.40	6.57	7.0	2.19	0.42	6.65	7.0	2.22	0.42	6.61	7.0	2.13	0.35	6.57	6.0	1.76	0.39
17-ene	6.79	13.0	2.63	0.40	AUSENTE	AUSENTE	6.65	8.0	2.33	0.44	6.57	7.0	2.19	0.42	6.65	7.0	2.22	0.42	6.61	7.0	2.13	0.35	6.57	6.0	1.76	0.39
18-ene	/	/	/	/	/	/	6.55	12.0	2.55	0.39	6.55	10.0	2.90	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19-ene	7.24	10.0	1.09	0.44	AUSENTE	AUSENTE	6.59	13.0	2.68	0.36	6.52	11.0	3.10	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20-ene	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.61	10.0	2.88	0.49	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21-ene	6.91	10.0	2.14	0.39	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	6.58	8.0	3.02	0.41	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22-ene	6.87	11.0	3.17	0.38	AUSENTE	AUSENTE	6.61	11.0	2.78	0.35	6.59	10.0	2.95	0.45	6.66	9.0	2.33	0.51	6.69	11.0	2.88	0.35	6.63	9.0	2.55	0.46
23-ene	6.76	11.0	2.87	0.41	AUSENTE	AUSENTE	6.62	5.0	2.91	0.54	6.63	8.0	3.13	0.50	6.65	10.0	2.65	0.35	6.70	13.0	2.93	0.43	6.72	9.0	2.19	0.32
24-ene	6.70	9.0	3.08	0.44	AUSENTE	AUSENTE	6.64	15.0	3.78	1.00	6.60	14.0	3.74	0.55	6.66	15.0	3.64	0.67	6.68	15.0	3.65	0.44	6.70	8.0	3.25	0.61
25-ene	6.69	12.0	3.27	0.36	AUSENTE	AUSENTE	6.64	15.0	1.81	0.70	6.69	9.0	2.07	0.53	6.65	0.0	1.76	0.98	6.57	11.0	1.66	0.46	6.60	10.0	1.54	0.61
26-ene	6.66	14.0	3.28	0.34	AUSENTE	AUSENTE	6.68	2.0	2.13	1.13	6.67	15.0	1.96	0.73	6.53	14.0	1.55	0.67	6.57	14.0	1.94	0.95	6.55	15.0	1.75	0.63
27-ene	6.71	11.0	3.33	0.35	AUSENTE	AUSENTE	6.79	8.0	2.46	0.49	6.80	7.0	2.47	0.56	6.81	4.0	1.40	0.43	6.76	2.0	1.53	0.74	6.81	3.0	1.64	0.66
28-ene	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.65	12.0	2.90	0.54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29-ene	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.74	11.0	2.22	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30-ene	6.80	8.0	2.74	0.42	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	6.73	10.0	2.53	0.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31-ene	6.75	13.0	3.26	0.36	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	6.74	11.0	2.38	0.62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Juan Carlos Álvarez Paredes
 Armando Gómez Solorzano
 Héctor Quinteromarmol Alvarez
 Francisco Avila Monteagudo
JEFE DE TURNO

Miguel Angel Beristain Zaragoza
GERENTE DE OPERACION