



Aqualia Mexico

SISTEMA DE GESTIÓN

REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

Código

Fecha

ago-22

Hoja:

SISTEMA EL REALITO.

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)						HOSTAL				TERMAL				TANGAMANGA				FILTROS				CORDILLERA			
	PH 6.5 - 8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0-5	Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH 6.5 - 8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0-5	Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5	PH 6.5 - 8.5	Color verdadero 20	Turbidez (NTU) 0-5	Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5	PH 6.5 - 8.5	Color verdadero 20	Turbidez (NTU) 0-5	Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5	PH 6.5 - 8.5	Color verdadero 20	Turbidez (NTU) 0-5	Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5	PH 6.5 - 8.5	Color verdadero 20	Turbidez (NTU) 0-5	Cloro residual (mg/l) 0.2 - 1.5
01-ago	6.65	13.0	2.38	0.43	AUSENTE	AUSENTE	6.62	12.0	1.50	0.45	6.64	9.0	1.27	0.51	6.65	5.0	0.87	0.42	6.63	12.0	1.04	0.51	6.62	5.0	1.00	0.40
02-ago	6.75	11.3	2.08	0.42	AUSENTE	AUSENTE	6.58	7.0	0.84	0.67	6.58	9.0	1.46	0.44	6.62	9.0	0.58	0.49	6.72	7.0	0.56	0.46	6.72	7.0	1.15	0.38
03-ago	6.75	13.7	2.29	0.39	AUSENTE	AUSENTE	6.59	12.0	1.33	0.69	6.67	10.0	1.05	0.64	6.65	9.0	0.65	0.37	6.56	13.0	0.91	0.50	6.52	10.0	1.44	0.38
04-ago	6.66	11.3	2.41	0.40	AUSENTE	AUSENTE	6.91	11.0	1.30	0.66	6.64	11.0	1.30	1.12	6.55	6.0	0.87	0.70	6.57	14.0	1.61	0.70	6.78	10.0	1.53	0.51
05-ago	6.97	10.8	2.26	0.50	AUSENTE	AUSENTE	6.67	9.0	0.67	0.71	6.61	9.0	0.62	1.14	6.63	6.0	0.20	0.70	6.92	7.0	0.44	0.78	6.66	8.0	0.62	0.56
06-ago	6.77	14.3	2.45	0.40	AUSENTE	AUSENTE	6.64	9.0	0.81	0.50	6.61	10.0	0.65	0.95	6.59	6.0	0.21	0.73	6.61	7.0	0.46	0.70	6.62	10.0	0.41	0.81
07-ago	6.78	13.3	2.51	0.39	AUSENTE	AUSENTE	6.62	7.0	1.16	0.70	6.60	8.0	0.77	1.05	6.57	4.0	0.39	0.73	6.60	7.0	0.45	0.94	6.54	6.0	0.53	0.76
08-ago	6.72	12.5	2.48	0.39	AUSENTE	AUSENTE	6.60	3.0	0.52	0.56	6.60	1.0	0.56	0.87	6.68	1.0	0.30	0.61	6.70	2.0	0.84	0.86	6.72	1.0	0.67	0.65
09-ago	6.82	11.7	2.28	0.49	AUSENTE	AUSENTE	6.61	5.0	1.01	0.52	6.60	4.0	0.86	0.87	6.52	2.0	0.37	0.76	6.53	3.0	0.60	0.76	6.60	4.0	1.10	0.61
10-ago	6.74	11.2	2.27	0.44	AUSENTE	AUSENTE	6.60	3.0	0.84	0.55	6.87	4.0	0.88	0.77	6.82	0.0	0.33	0.75	6.75	1.0	0.82	0.50	6.74	11.0	0.99	0.52
11-ago	6.74	12.7	2.66	0.43	AUSENTE	AUSENTE	6.61	4.0	0.93	0.54	6.74	4.0	0.87	0.82	6.67	1.0	0.35	0.76	6.64	2.0	0.71	0.63	6.67	8.0	1.05	0.57
12-ago	6.77	13.0	2.89	0.44	AUSENTE	AUSENTE	6.60	3.8	0.82	0.54	6.70	3.3	0.79	0.83	6.67	1.0	0.34	0.72	6.66	2.0	0.74	0.69	6.68	6.0	0.95	0.59
13-ago	6.75	14.0	0.76	0.40	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14-ago	7.50	13.2	1.99	0.34	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15-ago	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16-ago	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17-ago	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18-ago	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19-ago	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20-ago	7.56	15.0	1.94	0.31	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21-ago	6.97	14.5	2.69	0.36	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22-ago	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23-ago	6.95	5.0	1.02	0.37	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24-ago	6.77	12.0	2.46	0.37	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25-ago	6.87	9.3	1.69	0.40	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26-ago	6.80	12.5	2.09	0.49	AUSENTE	AUSENTE	6.65	10.0	2.63	0.63	6.71	15.0	2.82	0.60	6.69	10.0	2.06	0.58	6.71	6.0	1.06	0.72	6.70	3.0	1.55	0.54
27-ago	6.82	14.5	2.42	0.60	AUSENTE	AUSENTE	6.59	4.0	1.81	0.60	6.67	15.0	2.06	0.60	6.66	4.0	0.81	0.55	6.70	4.0	0.88	0.77	6.70	3.0	1.22	0.58
28-ago	7.05	14.3	2.58	0.52	AUSENTE	AUSENTE	6.72	15.0	3.45	0.66	6.74	15.0	3.57	0.60	6.72	15.0	3.30	0.60	6.72	8.0	1.24	0.67	6.71	3.0	1.89	0.50
29-ago	6.67	12.2	2.28	0.50	AUSENTE	AUSENTE	6.60	5.0	2.15	0.40	6.60	7.0	2.23	0.87	6.57	5.0	0.94	0.66	6.59	9.0	2.88	0.45	6.52	4.0	1.04	0.87
30-ago	6.71	11.8	2.22	0.62	AUSENTE	AUSENTE	6.58	11.0	0.96	0.51	6.69	12.0	1.38	0.76	6.65	7.0	0.48	0.68	6.68	13.0	1.15	0.56	6.69	9.0	0.99	0.54
31-ago	6.73	10.6	1.65	0.48	AUSENTE	AUSENTE	6.59	8.0	1.56	0.46	6.65	10.0	1.81	0.82	6.61	6.0	0.71	0.67	6.64	11.0	2.01	0.50	6.60	7.0	1.01	0.70

Juan Carlos Alvarez Paredes

Armando Gómez Solorsano

Héctor Quinteromarmol Álvarez

Francisco Avila Monteagudo

JEFE DE TURNO

Miguel Angel Beristain Zaragoza

GERENTE DE OPERACION