



S A R	SISTEMA DE GESTIÓN	Código
		Fecha sep-22
	REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA	Hoja:

SISTEMA EL REALITO.

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)						HOSTAL				TERMAL				TANGAMANGA				FILTROS				CORDILLERA			
	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5
01-sep	6.76	13.0	2.28	0.47	AUSENTE	AUSENTE	6.80	6.0	0.96	0.46	6.72	9.0	0.83	0.79	6.83	8.0	0.79	0.43	6.97	9.0	0.99	0.53	6.85	7.0	0.95	0.30
02-sep	6.75	13.8	2.56	0.45	AUSENTE	AUSENTE	6.77	14.0	1.20	0.32	6.79	10.0	1.07	0.77	6.79	8.0	0.65	0.50	6.88	12.0	1.03	0.68	6.80	6.0	0.78	0.49
03-sep	6.76	13.2	2.82	0.46	AUSENTE	AUSENTE	6.69	8.0	0.75	0.52	6.81	14.0	0.70	0.79	/	/	/	/	6.90	15.0	1.09	0.50	6.79	12.0	0.82	0.43
04-sep	6.82	13.6	2.63	0.50	AUSENTE	AUSENTE	6.78	13.0	0.81	0.43	6.76	9.0	1.08	0.77	6.81	8.0	0.72	0.47	6.88	14.0	0.87	0.46	6.83	5.0	1.10	1.40
05-sep	6.93	13.0	2.85	0.64	AUSENTE	AUSENTE	6.71	10.0	1.60	0.51	6.74	8.0	1.10	0.77	6.66	7.0	0.49	0.44	6.68	10.0	0.84	0.47	6.67	8.0	0.78	0.40
06-sep	6.66	14.5	2.87	0.65	AUSENTE	AUSENTE	6.75	13.0	1.92	0.50	6.96	10.0	1.77	0.56	6.94	5.0	0.85	0.31	6.90	10.0	1.06	0.44	6.88	9.0	1.09	0.42
07-sep	6.77	12.7	3.45	0.55	AUSENTE	AUSENTE	6.78	7.0	1.19	0.45	6.82	3.0	1.50	0.49	6.91	1.0	0.62	0.38	6.92	4.0	1.18	0.40	6.89	9.0	1.07	0.45
08-sep	6.71	11.8	3.08	0.51	AUSENTE	AUSENTE	7.19	15.0	2.77	0.33	7.11	15.0	2.59	0.90	7.09	6.0	1.01	0.44	7.05	8.0	1.12	0.45	7.06	7.0	1.01	0.44
09-sep	6.80	8.2	1.62	0.54	AUSENTE	AUSENTE	7.14	10.0	1.19	0.46	7.22	8.0	1.25	0.69	7.17	1.0	0.97	0.42	7.03	7.0	1.25	0.51	7.01	7.0	1.14	0.48
10-sep	6.90	10.3	1.56	0.49	AUSENTE	AUSENTE	6.76	10.0	1.56	0.48	6.89	7.0	1.64	0.53	6.93	3.0	0.74	0.35	6.91	7.0	1.12	0.42	6.89	9.0	1.08	0.44
11-sep	6.72	10.8	1.88	0.41	AUSENTE	AUSENTE	7.16	13.0	1.98	0.50	7.17	12.0	1.92	0.80	7.13	4.0	0.99	0.43	7.04	8.0	1.19	0.48	7.04	7.0	1.08	0.46
12-sep	6.73	10.3	1.59	0.59	AUSENTE	AUSENTE	6.84	6.0	0.49	0.56	7.11	10.0	0.53	0.88	7.05	7.0	0.36	0.50	7.02	6.0	1.10	0.66	7.02	5.0	0.97	0.50
13-sep	6.79	11.2	1.58	0.54	AUSENTE	AUSENTE	6.57	15.0	1.59	0.52	6.57	11.0	1.43	0.77	6.68	4.0	0.79	0.70	6.79	12.0	0.97	0.80	6.76	10.0	1.00	0.90
14-sep	6.66	14.4	1.89	0.41	AUSENTE	AUSENTE	6.66	5.0	0.81	0.66	6.69	0.0	0.63	0.87	6.72	0.0	0.71	0.67	6.73	0.0	0.86	0.74	6.73	0.0	0.94	0.75
15-sep	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16-sep	6.77	9.0	0.81	0.80	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17-sep	6.80	10.7	1.14	0.78	AUSENTE	AUSENTE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18-sep	6.78	14.0	1.84	0.58	AUSENTE	AUSENTE	6.98	11.0	2.98	0.39	6.97	9.0	2.05	0.70	7.00	11.0	3.77	0.41	6.99	9.0	2.55	0.43	6.98	8.0	2.33	0.45
19-sep	6.88	10.5	1.75	0.36	AUSENTE	AUSENTE	6.88	12.0	3.40	0.40	6.81	8.0	1.51	0.57	6.84	10.0	1.44	0.76	6.78	12.0	2.03	0.47	6.78	7.0	1.81	0.53
20-sep	6.81	11.5	2.08	0.37	AUSENTE	AUSENTE	6.88	10.0	3.25	0.96	6.95	8.0	2.89	0.51	6.93	14.0	3.25	0.62	6.92	12.0	2.67	0.40	6.92	9.0	2.24	0.55
21-sep	6.85	11.0	1.93	0.39	AUSENTE	AUSENTE	6.61	12.0	1.80	0.99	6.80	7.0	1.11	0.77	6.74	5.0	0.88	0.68	6.76	8.0	0.56	0.62	6.70	5.0	0.78	0.59
22-sep	6.69	10.2	1.68	0.41	AUSENTE	AUSENTE	6.68	7.0	1.03	0.55	6.65	5.0	1.09	0.62	6.64	2.0	0.58	0.51	6.63	4.0	0.64	0.45	6.63	4.0	0.57	0.48
23-sep	6.69	13.5	2.42	0.34	AUSENTE	AUSENTE	6.65	10.0	1.42	0.77	6.73	6.0	1.10	0.70	6.69	4.0	0.73	0.60	6.69	6.0	0.60	0.54	6.67	5.0	0.68	0.53
24-sep	6.78	12.7	2.65	0.36	AUSENTE	AUSENTE	6.66	8.0	1.22	0.66	6.69	6.0	1.10	0.66	6.67	3.0	0.66	0.55	6.66	5.0	0.62	0.49	6.65	4.0	0.62	0.51
25-sep	6.69	10.2	1.68	0.41	AUSENTE	AUSENTE	6.65	9.0	1.32	0.72	6.71	6.0	1.10	0.68	6.68	3.0	0.69	0.57	6.68	6.0	0.61	0.51	6.66	4.0	0.65	0.52
26-sep	6.72	13.0	2.66	0.40	AUSENTE	AUSENTE	6.59	13.0	2.02	0.85	6.60	7.0	1.70	0.69	6.56	7.0	0.99	0.53	6.59	6.0	0.96	0.57	6.59	9.0	0.94	0.87
27-sep	6.79	12.7	2.50	0.35	AUSENTE	AUSENTE	6.56	8.0	1.10	0.72	6.56	4.0	0.84	0.50	6.59	1.0	0.77	0.52	6.60	6.0	1.22	0.38	6.57	8.0	0.96	1.00
28-sep	6.84	12.3	1.95	0.33	AUSENTE	AUSENTE	6.78	9.0	1.38	0.83	6.76	8.0	1.48	0.59	6.58	3.0	0.69	0.37	6.60	10.0	0.90	0.37	6.56	10.0	0.96	0.89
29-sep	6.82	12.3	1.90	0.32	AUSENTE	AUSENTE	6.70	5.0	1.53	0.79	6.58	1.0	1.30	0.56	6.65	9.0	1.02	0.67	6.69	2.0	1.11	0.41	6.69	4.0	1.36	0.57
30-sep	6.76	11.7	2.56	0.43	AUSENTE	AUSENTE	6.60	5.0	0.84	0.40	6.61	9.0	1.19	0.44	6.55	2.0	0.65	0.37	6.57	3.0	0.92	0.48	6.59	3.0	1.03	0.58

Juan Carlos Álvarez Paredes
Armando Gómez Solorzano
Héctor Quinteromarmol Álvarez
Francisco Avila Monteagudo
JEFE DE TURNO

Miguel Angel Beristain Zaragoza
GERENTE DE OPERACION