



<b>SAR</b>	<b>SISTEMA DE GESTIÓN</b>	Código
	<b>REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA</b>	Fecha oct-22
		Hoja:

**SISTEMA EL REALITO.**

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)						HOSTAL				TERMAL				TANGAMANGA				FILTROS				CORDILLERA			
	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5
01-oct	6.79	11.3	2.33	0.38	AUSENTE	AUSENTE	6.60	10.0	1.48	0.76	6.62	6.0	1.21	0.62	6.61	4.0	0.82	0.54	6.62	6.0	0.93	0.49	6.61	7.0	0.85	0.80
02-oct	6.81	11.8	2.28	0.35	AUSENTE	AUSENTE	6.69	6.0	1.25	0.67	6.65	6.0	1.32	0.53	6.59	5.0	0.79	0.47	6.62	5.0	0.98	0.42	6.61	6.0	1.12	0.68
03-oct	6.79	11.3	2.41	0.41	AUSENTE	AUSENTE	6.81	9.0	1.46	0.87	6.72	7.0	0.60	0.60	6.69	6.0	1.29	0.43	6.78	9.0	1.71	0.47	6.79	8.0	1.67	0.62
04-oct	6.78	10.7	2.56	0.47	AUSENTE	AUSENTE	6.92	4.0	0.88	0.93	6.66	8.0	1.10	0.50	6.92	3.0	0.89	0.47	6.89	5.0	1.37	0.89	6.87	5.0	1.00	0.82
05-oct	6.69	12.3	2.14	0.47	AUSENTE	AUSENTE	6.73	5.0	1.42	0.98	6.75	3.0	1.42	0.52	6.70	2.0	0.94	0.35	6.75	4.0	1.32	0.60	6.65	4.0	1.09	0.68
06-oct	6.75	12.5	2.84	0.35	AUSENTE	AUSENTE	6.52	4.0	1.94	0.51	6.74	11.0	2.52	0.56	6.68	1.0	1.68	0.38	6.70	5.0	2.03	0.40	6.70	1.0	1.90	0.45
07-oct	6.80	13.7	3.29	0.34	AUSENTE	AUSENTE	6.61	15.0	2.65	0.30	6.69	12.0	3.39	0.66	6.66	15.0	2.82	0.66	6.75	6.0	2.28	0.51	6.71	14.0	1.83	0.69
08-oct	6.71	12.5	2.49	0.34	AUSENTE	AUSENTE	6.81	6.0	1.20	0.82	6.68	7.0	1.01	0.54	6.73	5.0	0.99	0.46	6.76	6.0	1.35	0.59	6.76	6.0	1.26	0.71
09-oct	6.67	13.0	3.69	0.33	AUSENTE	AUSENTE	6.72	4.0	1.41	0.81	6.72	7.0	1.68	0.53	6.77	2.0	1.17	0.40	6.78	5.0	1.57	0.63	6.74	3.0	1.33	0.65
10-oct	6.78	11.3	1.81	0.33	AUSENTE	AUSENTE	6.77	15.0	2.27	0.50	6.91	12.0	1.80	0.56	6.84	10.0	1.44	0.55	6.87	5.0	1.25	0.55	6.84	4.0	1.26	0.61
11-oct	6.80	8.7	1.61	0.32	AUSENTE	AUSENTE	6.71	7.0	3.61	0.45	6.63	9.0	3.97	0.60	6.62	4.0	2.33	0.60	6.61	4.0	1.79	0.54	6.64	1.0	1.37	0.66
12-oct	6.75	11.7	2.24	0.37	AUSENTE	AUSENTE	6.53	2.0	1.03	0.69	6.57	2.0	1.59	0.73	6.54	10.0	1.67	0.51	6.54	8.0	1.42	0.64	6.53	13.0	2.31	0.37
13-oct	6.69	10.5	3.28	0.43	AUSENTE	AUSENTE	6.56	9.0	0.98	0.47	6.51	12.0	2.43	0.84	6.52	8.0	1.05	0.31	6.52	5.0	1.53	1.22	6.52	4.0	1.00	0.46
14-oct	6.67	11.0	2.98	0.40	AUSENTE	AUSENTE	6.61	8.0	1.00	0.47	6.55	7.0	0.95	0.61	6.50	3.0	0.78	0.34	6.54	4.0	1.86	0.95	6.58	5.0	1.20	0.40
15-oct	6.69	9.5	2.06	0.37	AUSENTE	AUSENTE	6.73	9.0	2.43	0.59	6.75	9.0	2.48	0.56	6.74	5.0	1.65	0.52	6.75	5.0	1.54	0.57	6.74	3.0	1.32	0.64
16-oct	6.67	5.8	2.17	0.34	AUSENTE	AUSENTE	6.57	6.0	1.00	0.54	6.54	7.0	1.66	0.73	6.52	7.0	1.17	0.39	6.53	6.0	1.60	0.94	6.54	7.0	1.50	0.41
17-oct	6.65	7.8	2.39	0.41	AUSENTE	AUSENTE	7.08	4.0	0.99	1.00	7.21	2.0	1.10	0.60	7.09	0.0	0.71	0.57	7.07	5.0	1.28	0.48	7.03	0.0	1.23	0.76
18-oct	6.73	9.2	2.27	0.37	AUSENTE	AUSENTE	6.71	7.0	1.54	0.69	6.66	2.0	1.44	0.76	6.58	2.0	0.93	0.66	6.62	9.0	1.50	0.69	6.61	3.0	1.09	1.00
19-oct	6.77	7.7	2.33	0.40	AUSENTE	AUSENTE	6.86	7.0	1.12	0.87	6.69	6.0	1.22	0.82	6.71	0.0	0.54	0.81	6.74	6.0	1.26	0.70	6.77	5.0	1.30	0.84
20-oct	6.72	8.5	1.80	0.43	AUSENTE	AUSENTE	6.78	4.0	1.76	0.98	6.73	4.0	1.82	0.60	6.69	0.0	1.39	0.74	6.67	9.0	1.17	1.00	6.77	8.0	1.09	1.00
21-oct	6.73	8.2	1.69	0.44	AUSENTE	AUSENTE	6.88	4.0	1.78	0.67	6.83	8.0	1.72	0.63	6.74	2.0	0.94	0.60	6.77	3.0	1.53	0.60	6.78	4.0	1.54	1.13
22-oct	6.76	8.5	1.53	0.42	AUSENTE	AUSENTE	6.79	6.0	1.18	0.74	6.80	4.0	1.40	0.70	6.73	3.0	0.94	0.54	6.74	7.0	1.46	0.70	6.73	3.0	1.27	0.72
23-oct	6.77	9.2	2.02	0.47	AUSENTE	AUSENTE	6.84	5.0	1.55	0.84	6.75	6.0	1.59	0.68	6.71	1.0	0.96	0.72	6.73	6.0	1.32	0.77	6.77	6.0	1.31	0.99
24-oct	6.77	8.3	1.91	0.41	AUSENTE	AUSENTE	6.67	5.0	1.46	0.67	6.71	9.0	1.57	1.29	6.69	4.0	0.96	1.03	6.69	10.0	1.49	0.33	6.74	9.0	0.93	0.58
25-oct	6.69	7.3	1.75	0.59	AUSENTE	AUSENTE	6.81	6.0	1.77	0.68	6.87	4.0	1.94	1.17	6.77	0.0	1.04	0.86	6.79	2.0	1.41	1.00	6.79	1.0	1.12	1.16
26-oct	6.80	7.5	2.29	0.39	AUSENTE	AUSENTE	6.66	4.0	2.33	0.74	6.82	7.0	2.18	0.85	6.82	0.0	1.40	0.81	6.71	2.0	1.72	1.00	6.73	0.0	1.03	0.70
27-oct	6.72	7.8	1.66	0.59	AUSENTE	AUSENTE	6.83	6.0	2.08	0.71	7.00	6.0	2.23	0.88	6.94	4.0	1.41	0.72	6.96	7.0	2.08	0.58	6.62	4.0	0.79	1.20
28-oct	6.74	8.2	2.06	0.65	AUSENTE	AUSENTE	6.53	5.0	2.46	0.75	6.65	9.0	2.30	1.00	6.60	5.0	2.07	0.70	6.58	10.0	1.91	1.00	6.58	5.0	1.91	0.77
29-oct	6.69	7.7	2.00	0.62	AUSENTE	AUSENTE	6.77	5.0	1.40	0.75	6.75	6.0	1.52	0.89	6.71	3.0	0.95	0.76	6.72	8.0	1.42	0.60	6.75	6.0	1.17	0.76
30-oct	6.68	10.2	2.47	0.64	AUSENTE	AUSENTE	6.77	5.0	2.06	0.71	6.89	6.0	2.12	0.97	6.81	1.0	1.28	0.80	6.82	4.0	1.74	0.86	6.71	2.0	0.98	1.00
31-oct																										

Juan Carlos Álvarez Paredes  
 Armando Gómez Solorzano  
 Héctor Quinteromarmol Álvarez  
 Francisco Avila Monteagudo  
**JEFE DE TURNO**

Miguel Angel Beristain Zaragoza  
**GERENTE DE OPERACION**