



S A R	SISTEMA DE GESTIÓN	Código
		Fecha nov-22
	REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA	Hoja:

**SISTEMA EL REALITO.**

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)						HOSTAL				TERMAL				TANGAMANGA				FILTROS				CORDILLERA			
	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5
01-nov	6.71	8.5	2.31	0.45	Ausente	Ausente	6.55	4.0	2.54	1.00	6.54	2.0	2.56	1.00	6.53	1.0	1.86	0.75	6.54	4.0	1.78	1.00	6.61	2.0	1.13	1.00
02-nov	6.67	10.7	2.84	0.57	Ausente	Ausente	7.00	3.0	2.56	0.73	7.12	2.0	2.66	0.94	6.94	2.0	1.43	0.68	6.96	0.0	2.81	0.75	6.98	0.0	1.12	0.83
03-nov	6.67	7.3	1.80	0.66	Ausente	Ausente	6.59	7.0	1.95	0.86	6.60	3.0	2.17	1.10	6.60	0.0	1.51	0.57	6.70	0.0	1.58	0.80	6.67	0.0	1.18	0.87
04-nov	6.66	7.0	1.79	0.66	Ausente	Ausente	6.66	3.0	1.75	1.04	6.61	2.0	1.86	0.78	6.64	1.0	0.72	0.93	6.57	2.0	1.67	0.88	6.66	4.0	0.89	0.95
05-nov	6.67	6.3	2.33	0.51	Ausente	Ausente	6.70	4.0	2.20	0.91	6.72	2.0	2.31	0.96	6.68	1.0	1.38	0.73	6.69	2.0	1.96	0.86	6.73	2.0	1.08	0.91
06-nov	6.73	9.0	2.32	0.51	Ausente	Ausente	6.57	1.0	1.81	1.00	6.71	1.0	1.81	0.75	6.59	10.0	3.07	0.62	6.55	2.0	1.54	0.77	6.55	1.0	1.19	1.00
07-nov	6.73	7.7	1.84	0.69	Ausente	Ausente	6.83	4.0	1.53	0.88	6.99	3.0	1.85	0.78	6.91	6.0	1.01	0.66	6.92	1.0	1.68	0.89	6.85	6.0	1.30	0.91
08-nov	6.60	8.7	1.92	0.53	Ausente	Ausente	6.69	12.0	1.86	1.12	6.59	9.0	1.66	0.72	6.69	6.0	1.01	0.82	6.59	8.0	1.37	0.83	6.96	6.0	1.20	0.54
09-nov	6.73	10.8	2.14	0.49	Ausente	Ausente	6.58	10.0	1.58	0.39	6.71	8.0	2.00	0.45	6.69	7.0	0.91	0.50	6.71	2.0	1.22	0.81	6.70	2.0	1.30	0.69
10-nov	6.64	7.8	1.84	0.46	Ausente	Ausente	6.58	7.0	1.26	0.87	6.55	9.0	1.34	0.67	6.56	6.0	0.75	0.83	6.58	10.0	1.47	0.87	6.52	7.0	1.15	0.88
11-nov	6.59	7.8	1.74	0.50	Ausente	Ausente	6.54	5.0	1.07	1.00	6.59	8.0	1.20	0.76	6.54	4.0	0.73	0.69	6.51	6.0	1.18	0.69	6.56	8.0	1.10	0.70
12-nov	6.67	12.3	2.57	0.58	Ausente	Ausente	6.70	3.0	1.85	0.93	6.81	2.0	1.99	0.83	6.73	6.0	1.82	0.67	6.72	2.0	1.73	0.84	6.71	3.0	1.19	0.94
13-nov	6.63	11.3	2.05	0.49	Ausente	Ausente	6.61	10.0	1.56	0.79	6.61	9.0	1.66	0.61	6.64	6.0	0.89	0.71	6.63	7.0	1.35	0.83	6.72	5.0	1.21	0.70
14-nov	6.58	11.0	2.08	0.39	Ausente	Ausente	6.54	12.0	2.28	0.40	6.62	10.0	2.22	0.65	6.55	2.0	1.19	0.57	6.57	3.0	1.61	0.66	6.60	2.0	1.64	0.47
15-nov	6.60	9.8	2.03	0.43	Ausente	Ausente	6.75	12.0	1.63	0.49	6.88	8.0	1.54	0.61	6.78	6.0	1.51	0.58	6.78	6.0	1.69	0.58	6.74	10.0	1.37	0.57
16-nov	6.53	9.7	2.34	0.40	Ausente	Ausente	6.66	14.0	2.35	0.71	6.67	10.0	1.78	0.54	6.56	3.0	1.23	0.80	6.58	9.0	1.80	0.79	6.71	2.0	1.10	0.79
17-nov	6.54	10.3	2.51	0.39	Ausente	Ausente	6.56	2.0	2.38	0.71	6.58	9.0	2.47	0.63	6.58	1.0	1.82	0.81	6.64	6.0	1.56	0.72	6.58	2.0	1.41	0.92
18-nov	6.77	9.0	2.22	0.38	Ausente	Ausente	6.66	8.0	1.87	0.57	6.54	7.0	2.83	0.66	6.57	6.0	1.10	0.75	6.59	5.0	1.92	0.92	6.54	4.0	1.63	0.81
19-nov	6.76	10.0	2.36	0.40	Ausente	Ausente	6.58	11.0	1.92	0.60	6.62	10.0	1.94	0.63	6.60	4.0	1.04	0.64	6.60	5.0	1.48	0.75	6.66	4.0	1.43	0.59
20-nov	6.60	11.0	2.70	0.44	Ausente	Ausente	6.71	13.0	1.99	0.60	6.78	9.0	1.66	0.58	6.67	5.0	1.37	0.69	6.68	8.0	1.75	0.69	6.73	6.0	1.24	0.68
21-nov	6.54	13.5	3.07	0.37	Ausente	Ausente	6.61	5.0	2.13	0.64	6.56	8.0	2.65	0.65	6.58	4.0	1.46	0.78	6.62	6.0	1.74	0.82	6.56	3.0	1.52	0.87
22-nov	6.67	14.2	2.99	0.36	Ausente	Ausente	6.77	4.0	2.37	0.67	6.81	10.0	2.84	0.58	6.94	9.0	2.15	0.51	6.84	10.0	2.31	0.59	6.80	14.0	2.44	0.40
23-nov	6.67	12.5	2.94	0.36	Ausente	Ausente	6.82	13.0	2.68	0.93	6.82	13.0	3.39	0.50	7.11	3.0	1.80	0.71	6.94	11.0	2.68	0.62	6.84	12.0	2.56	0.32
24-nov	6.78	12.5	2.63	0.37	Ausente	Ausente	6.76	6.0	3.31	0.50	6.71	9.0	3.36	0.52	6.64	9.0	1.71	0.61	6.68	5.0	2.47	0.59	6.69	2.0	1.98	0.42
25-nov	6.64	13.7	3.10	0.34	Ausente	Ausente	6.73	2.0	3.40	0.62	6.78	12.0	3.17	0.53	6.90	2.0	2.43	0.55	6.77	4.0	2.90	0.55	6.74	0.0	1.87	0.58
26-nov	6.59	11.7	2.43	0.37	Ausente	Ausente	6.80	9.0	2.53	0.80	6.82	12.0	3.12	0.54	7.03	6.0	1.98	0.61	6.89	11.0	2.50	0.61	6.82	13.0	2.50	0.36
27-nov	6.69	13.0	2.74	0.37	Ausente	Ausente	6.75	4.0	3.36	0.56	6.75	11.0	3.27	0.53	6.77	6.0	2.07	0.58	6.73	5.0	2.69	0.57	6.72	1.0	1.93	0.50
28-nov	6.76	5.7	2.42	0.42	Ausente	Ausente	6.78	7.0	2.77	0.45	6.79	12.0	2.81	0.80	6.90	6.0	1.69	0.44	6.81	8.0	3.39	0.56	6.77	7.0	3.19	0.39
29-nov	6.74	11.8	2.72	0.35	Ausente	Ausente	6.52	6.0	1.54	0.68	6.59	4.0	2.19	0.99	6.53	12.0	1.24	0.81	6.57	0.0	2.83	0.59	6.57	0.0	1.41	0.56
30-nov	6.83	11.5	2.17	0.36	Ausente	Ausente	6.69	7.0	2.52	0.59	6.71	4.0	2.38	0.76	7.00	5.0	1.71	0.53	6.80	7.0	2.30	0.50	6.85	6.0	1.22	0.96

\_\_\_\_\_  
 Juan Carlos Alvarez Paredes  
 \_\_\_\_\_  
 Armando Gómez Solorzano  
 \_\_\_\_\_  
 Héctor Quinteromarmol Alvarez  
 \_\_\_\_\_  
 Francisco Avila Monteagudo  
 \_\_\_\_\_  
**JEFE DE TURNO**

\_\_\_\_\_  
 Miguel Angel Beristain Zaragoza  
 \_\_\_\_\_  
**GERENTE DE OPERACION**