



S A R	SISTEMA DE GESTIÓN	Código
		Fecha
	REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA	dic-22
		Hoja:

**SISTEMA EL REALITO.**

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)						HOSTAL				TERMAL				TANGAMANGA				FILTROS				CORDILLERA			
	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5	PH 6.5-8.5	Color verdadero 0-20	Turbidez (NTU) 0.5	Cloro residual (mg/l) 0.2-1.5
01-dic	6.78	12.8	3.02	0.36	Ausente	Ausente	6.96	3.0	1.93	0.61	6.79	4.0	2.23	0.80	6.68	6.0	1.24	0.99	6.70	6.0	2.25	0.61	6.69	4.0	1.14	0.38
02-dic	6.72	11.5	2.80	0.48	Ausente	Ausente	6.59	10.0	1.88	0.50	6.58	6.0	1.95	1.09	6.52	13.0	1.78	0.78	6.60	3.0	1.44	0.86	6.57	3.0	1.05	0.53
03-dic	6.74	12.8	2.76	0.33	Ausente	Ausente	6.78	7.0	1.91	0.56	6.69	5.0	2.09	0.95	6.60	10.0	1.51	0.89	6.65	5.0	1.85	0.74	6.63	4.0	1.10	0.46
04-dic	6.71	14.3	3.24	0.34	Ausente	Ausente	6.69	9.0	1.90	0.53	6.64	6.0	2.02	1.02	6.56	12.0	1.65	0.84	6.63	4.0	1.65	0.80	6.60	4.0	1.08	0.50
05-dic	6.79	13.0	2.62	0.36	Ausente	Ausente	7.15	14.0	3.10	0.39	7.13	11.0	3.13	0.67	7.07	5.0	1.80	0.56	7.11	11.0	2.34	0.56	7.09	2.0	2.63	0.40
06-dic	6.71	11.3	3.22	0.37	Ausente	Ausente	6.92	15.0	3.06	0.93	6.88	14.0	3.10	0.53	7.02	7.0	1.72	0.58	6.88	14.0	2.14	0.51	6.81	5.0	1.88	0.52
07-dic	6.70	11.7	2.35	0.39	Ausente	Ausente	6.74	15.0	2.96	0.96	6.76	7.0	2.69	0.53	6.85	6.0	1.68	0.56	6.79	9.0	2.88	0.45	6.76	14.0	2.50	0.52
08-dic	6.69	14.0	3.17	0.34	Ausente	Ausente	6.82	12.0	2.12	0.47	7.03	8.0	2.44	0.74	6.92	6.0	0.97	0.69	6.91	9.0	1.27	0.87	6.92	6.0	1.66	0.60
09-dic	6.68	13.7	3.19	0.39	Ausente	Ausente	6.88	8.0	1.40	0.41	7.06	8.0	2.25	0.48	6.89	3.0	1.70	0.53	6.90	14.0	2.84	0.48	6.89	0.0	2.58	0.83
10-dic	6.66	15.0	3.80	0.40	Ausente	Ausente	6.85	10.0	1.76	0.44	7.05	8.0	2.35	0.61	6.91	5.0	1.34	0.61	6.91	12.0	2.06	0.68	6.91	3.0	2.12	0.72
11-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.01	9.0	2.22	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.99	6.0	2.10	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-dic	6.57	6.0	3.23	0.46	Ausente	Ausente	-	-	-	-	6.88	12.0	2.55	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-dic	6.66	11.0	3.19	0.42	Ausente	Ausente	6.62	13.0	2.50	0.75	6.53	9.0	1.93	1.00	6.53	8.0	1.42	0.46	6.58	11.0	3.43	0.30	6.55	10.0	2.01	0.45
15-dic	6.63	13.0	3.38	0.37	Ausente	Ausente	6.56	13.0	3.81	0.70	6.52	10.0	3.80	0.44	6.55	4.0	2.82	0.46	6.59	7.0	3.46	0.48	6.85	0.0	1.36	0.68
16-dic	6.67	11.0	3.12	0.35	Ausente	Ausente	6.84	14.0	2.29	0.74	7.02	13.0	2.91	0.47	7.00	10.0	2.01	0.44	7.01	12.0	2.71	0.46	6.99	7.0	1.25	0.40
17-dic	6.55	15.0	3.55	0.41	Ausente	Ausente	6.59	13.0	3.15	0.72	6.52	10.0	2.87	0.72	6.54	6.0	2.12	0.46	6.59	9.0	3.45	0.39	6.70	5.0	1.69	0.57
18-dic	6.53	13.0	3.56	0.42	Ausente	Ausente	6.71	14.0	2.72	0.73	6.77	12.0	2.89	0.60	6.77	8.0	2.07	0.45	6.80	11.0	3.08	0.43	6.85	6.0	1.47	0.49
19-dic	6.69	12.0	3.56	0.38	Ausente	Ausente	7.16	2.0	3.28	0.50	6.56	15.0	2.82	0.77	6.72	1.0	1.71	0.50	6.86	4.0	2.16	0.67	6.90	12.0	1.92	0.43
20-dic	6.67	12.0	3.28	0.40	Ausente	Ausente	6.53	12.0	2.70	0.73	6.52	10.0	2.65	0.87	6.55	7.0	1.49	0.60	6.57	7.0	2.69	0.55	6.57	5.0	2.01	0.48
21-dic	6.70	12.0	3.37	0.38	Ausente	Ausente	6.55	11.0	3.26	0.80	6.52	13.0	2.89	0.47	6.57	10.0	2.16	0.40	6.55	9.0	2.75	0.39	6.55	8.0	2.20	0.46
22-dic	6.69	13.0	3.68	0.34	Ausente	Ausente	6.56	13.0	2.18	0.87	6.59	9.0	3.46	0.73	6.57	8.0	1.73	0.77	6.50	10.0	2.60	0.54	6.55	8.0	1.83	0.60
23-dic	6.61	15.0	3.48	0.35	Ausente	Ausente	6.92	3.0	2.44	0.73	6.93	15.0	2.75	0.57	6.87	13.0	1.42	0.78	6.91	5.0	2.22	0.62	6.92	2.0	1.52	0.60
24-dic	6.60	13.0	3.46	0.35	Ausente	Ausente	6.54	12.0	2.98	0.77	6.52	12.0	2.77	0.67	6.56	9.0	1.83	0.50	6.56	8.0	2.72	0.47	6.56	7.0	2.11	0.47
25-dic	6.63	10.0	2.97	0.35	Ausente	Ausente	6.74	8.0	2.31	0.80	6.76	12.0	3.11	0.65	6.72	11.0	1.58	0.78	6.70	8.0	2.41	0.58	6.74	5.0	1.68	0.60
26-dic	6.71	11.0	3.30	0.37	Ausente	Ausente	7.14	10.0	2.30	0.86	7.12	15.0	2.88	0.52	7.16	11.0	2.76	0.48	7.12	15.0	2.83	0.47	7.11	15.0	2.64	0.45
27-dic	6.65	12.0	3.17	0.39	Ausente	Ausente	6.95	5.0	2.19	1.00	6.79	10.0	2.58	1.00	6.75	9.0	2.35	0.33	6.74	10.0	2.99	0.45	6.73	15.0	2.38	0.39
28-dic	6.61	14.0	3.24	0.40	Ausente	Ausente	6.64	5.0	3.80	0.43	6.62	8.0	3.02	0.27	6.58	2.0	1.79	0.33	6.58	7.0	2.42	0.48	6.61	4.0	1.99	0.27
29-dic	6.65	15.0	3.55	0.35	Ausente	Ausente	6.73	0.0	2.05	0.60	6.90	6.0	2.28	0.52	6.82	3.0	2.10	0.35	6.87	0.0	1.67	0.50	6.86	0.0	1.67	0.50
30-dic	6.77	10.0	2.73	0.37	Ausente	Ausente	6.64	10.0	2.65	0.79	6.64	12.0	2.94	0.66	6.64	10.0	1.71	0.64	6.63	8.0	2.57	0.53	6.65	6.0	1.90	0.54
31-dic	6.66	13.0	2.99	0.38	Ausente	Ausente	7.05	8.0	2.25	0.93	6.96	13.0	2.73	0.76	6.96	10.0	2.56	0.41	6.93	13.0	2.91	0.46	6.92	15.0	2.51	0.42

Juan Carlos Álvarez Paredes  
 Armando Gómez Solorzano  
 Héctor Quinteromarmol Alvarez  
 Francisco Avila Monteagudo  
**JEFE DE TURNO**

Miguel Angel Beristain Zaragoza  
**GERENTE DE OPERACION**