



Aqualia Mexico

SISTEMA DE GESTIÓN

REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

Código

Fecha

ene-22

Hoja: 1 de 1

SISTEMA EL REALITO.

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)								HOSTAL					TERMAL					TANGAMANGA					FILTROS					CORDILLERA				
	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	Coliformes Totales	Coliformes Fecales		PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)
	6.5 - 8.5	0-20 LPM	0-20 LPM	0-5	0.2 - 1.5				6.5 - 8.5	0-20 LPM	0-20 LPM	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5	0-20 LPM	20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5	0-20 LPM	20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5	0-20 LPM	20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5	0-20 LPM	20	0-5	0.2 - 1.5
01-ene	6.84	25.0	10.0	1.68	0.35	Ausente	Ausente	6.98	14.0	5.0	0.58	0.93	7.01	15.0	5.0	0.66	1.35	7.15	11.0	4.0	0.49	0.80	-	-	-	-	-	6.99	5.0	3.0	0.11	1.08	
02-ene	6.84	20.0	9.0	1.08	0.33	Ausente	Ausente	6.96	16.0	5.0	0.75	0.91	7.00	16.0	5.0	0.83	1.35	7.11	11.0	3.0	0.56	0.75	-	-	-	-	-	7.01	6.0	3.0	0.13	1.11	
03-ene	6.79	18.0	10.0	0.80	0.30	Ausente	Ausente	6.91	17.0	8.0	0.90	0.96	6.95	20.0	6.0	1.02	1.34	7.05	14.0	4.0	0.77	0.83	-	-	-	-	-	6.95	10.0	5.0	0.23	0.96	
04-ene	6.78	20.0	10.0	1.09	0.25	Ausente	Ausente	7.02	18.0	9.0	0.1.02	0.92	6.99	22.0	6.0	1.22	1.31	7.14	16.0	4.0	0.89	0.90	-	-	-	-	-	7.04	9.0	4.0	0.21	1.00	
05-ene	6.76	20.0	10.0	1.22	0.37	Ausente	Ausente	6.96	12.0	5.0	0.68	1.05	6.98	13.0	4.0	0.72	1.42	7.18	17.0	6.0	1.15	0.92	-	-	-	-	-	7.07	5.0	2.0	0.26	1.01	
06-ene	6.82	16.0	9.0	0.93	0.48	Ausente	Ausente	6.99	10.0	1.0	0.83	1.02	7.04	11.0	0.0	0.66	1.37	7.36	8.0	1.0	0.45	0.88	-	-	-	-	-	7.11	3.0	2.0	0.05	0.94	
07-ene	6.87	19.0	7.0	1.14	0.43	Ausente	Ausente	6.98	11.0	3.0	0.76	1.04	7.01	12.0	2.0	0.69	1.4	7.27	13.0	4.0	0.80	0.90	-	-	-	-	-	7.09	4.0	2.0	0.16	0.98	
08-ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09-ene	6.78	23.0	11.0	1.21	0.26	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10-ene	6.98	14.0	7.0	0.71	0.35	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11-ene	7.05	12.0	4.0	0.57	0.44	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12-ene	6.91	19.0	10.0	1.70	0.57	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13-ene	6.89	16.0	7.0	0.87	0.54	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14-ene	6.85	18.0	9.0	1.06	0.49	Ausente	Ausente	7.17	18.0	4.0	2.11	1.00	-	-	-	-	-	7.24	12.0	4.0	1.21	0.76	-	-	-	-	7.14	9.0	4.0	0.29	0.85		
15-ene	6.98	32.0	13.0	2.13	0.41	Ausente	Ausente	7.34	6.0	2.0	0.47	1.30	7.01	22.0	6.0	1.25	1.10	7.29	5.0	3.0	0.38	0.78	-	-	-	-	7.20	8.0	4.0	0.21	0.98		
16-ene	6.87	28.0	12.0	1.91	0.42	Ausente	Ausente	7.00	30.0	5.0	2.47	0.83	7.02	35.0	7.0	2.78	0.85	7.18	19.0	5.0	1.44	0.73	-	-	-	-	7.08	10.0	3.0	0.08	0.72		
17-ene	6.85	26.0	10.0	1.70	0.43	Ausente	Ausente	7.15	19.0	7.0	1.44	0.82	7.18	25.0	14.0	1.37	1.00	7.22	22.0	13.0	1.52	0.81	-	-	-	-	7.14	6.0	2.0	0.24	0.90		
18-ene	6.89	18.0	8.0	1.18	0.53	Ausente	Ausente	7.00	9.0	6.0	0.30	1.37	7.09	22.0	9.0	1.46	1.16	7.19	32.0	5.0	2.53	0.94	-	-	-	-	7.15	7.0	4.0	0.09	1.28		
19-ene	6.94	18.0	8.0	1.03	0.44	Ausente	Ausente	7.01	20.0	4.0	1.23	1.50	7.03	24.0	5.0	1.43	1.06	7.05	27.0	8.0	1.83	1.32	-	-	-	-	7.07	7.0	3.0	0.15	1.07		
20-ene	6.89	18.0	8.0	0.91	0.47	Ausente	Ausente	7.27	20.0	3.0	1.36	1.16	7.10	19.0	1.0	1.38	1.12	7.05	16.0	1.0	1.23	0.65	-	-	-	-	6.98	7.0	1.0	0.21	0.96		
21-ene	6.89	16.0	9.0	0.86	0.43	Ausente	Ausente	6.72	12.0	7.0	0.69	1.09	6.70	17.0	6.0	0.77	1.12	6.72	26.0	5.0	1.72	0.7	-	-	-	-	6.78	12.0	6.0	0.58	0.61		
22-ene	6.82	21.0	12.0	1.57	0.36	Ausente	Ausente	6.77	11.0	5.0	0.31	1.24	6.74	14.0	5.0	0.82	1.10	6.88	16.0	4.0	0.69	0.73	-	-	-	-	6.95	10.0	6.0	0.30	1.11		
23-ene	6.92	26.0	10.0	1.48	0.30	Ausente	Ausente	6.81	12.0	3.0	0.48	1.40	6.83	15.0	6.0	0.71	1.03	6.92	17.0	4.0	0.68	0.69	-	-	-	-	6.95	8.0	4.0	0.14	0.99		
24-ene	6.91	24.0	12.0	1.21	0.31	Ausente	Ausente	6.90	9.0	5.0	0.35	1.17	6.92	13.0	4.0	0.66	1.10	7.12	8.0	3.0	0.34	0.78	-	-	-	-	7.12	7.0	4.0	0.36	0.82		
25-ene	6.90	20.0	9.0	1.04	0.33	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26-ene	6.96	10.0	8.0	0.44	0.30	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27-ene	6.99	17.0	10.0	0.67	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28-ene																																	
29-ene																																	
30-ene																																	
31-ene																																	

ELABORA:
 Juan Carlos Alvarez Paredes
 Armando Gómez Solorsano
 Héctor Quinteromarmol Alvarez
 Francisco Avila Monteagudo
JEFE DE TURNO

APRUEBA:
 Miguel Angel Beristain Zaragoza
GERENTE DE OPERACION