



Aqualia Mexico

SISTEMA DE GESTIÓN

REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

Código

Fecha

feb-22

Hoja: 1 de 1

SISTEMA EL REALITO.

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)								HOSTAL					TERMAL					TANGAMANGA					FILTROS					CORDILLERA				
	PH	Color (PtCo)	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH	Color (PtCo)	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	
	6.5 - 8.5			0-5	0.2 - 1.5			6.5 - 8.5			0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5		20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5		20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5		20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5		20	0-5	0.2 - 1.5	
01-feb	7.09	26.0	11.0	1.79	0.30	Ausente	Ausente	6.93	24.0	11.0	2.09	1.09	6.95	32.0	14.0	2.36	0.75	7.09	35.0	15.0	2.77	0.72	-	-	-	-	-	7.07	15.0	7.0	0.60	0.58	
02-feb	6.96	40.0	15.0	2.93	0.31	Ausente	Ausente	7.00	21.0	6.0	1.56	1.50	7.03	29.0	7.0	1.85	0.80	7.28	28.0	5.0	1.96	0.88	-	-	-	-	-	7.1	8.0	3.0	0.39	0.5	
03-feb	6.90	32.0	11.0	1.99	0.30	Ausente	Ausente	7.06	62.0	10.0	4.51	1.50	7.17	53.0	7.0	3.17	0.97	7.27	27.0	5.0	1.73	0.50	-	-	-	-	-	7.31	7.0	4.0	0.44	0.57	
04-feb	6.89	35.0	12.0	2.26	0.36	Ausente	Ausente	7.2	31.0	9.0	1.32	1.19	7.27	21.0	5.0	1.32	1.26	7.43	39.0	11.0	3.23	0.91	-	-	-	-	-	7.27	10.0	5.0	0.17	0.77	
05-feb	6.95	33.0	12.0	2.28	0.33	Ausente	Ausente	7.14	26.0	7.0	1.19	1.04	7.17	24.0	5.0	1.39	1.13	7.39	22.0	6.0	1.46	0.86	-	-	-	-	-	7.28	7.0	5.0	0.10	0.69	
06-feb	6.98	24.0	10.0	1.58	0.38	Ausente	Ausente	7.05	16.0	7.0	0.59	1.19	7.08	23.0	8.0	1.35	1.18	7.25	26.0	7.0	1.37	0.95	-	-	-	-	-	7.26	10.0	8.0	0.23	0.8	
07-feb	7.10	34.0	12.0	2.45	0.31	Ausente	Ausente	7.10	25.0	8.0	1.35	1.07	7.15	30.0	9.0	1.8	0.94	7.32	30.0	8.0	0.73	1.50	-	-	-	-	-	7.19	9.0	6.0	0.24	0.96	
08-feb	6.96	33.0	12.0	2.25	0.3	Ausente	Ausente	7.03	20.0	7.0	1.91	1.15	7.08	22.0	6.0	1.44	0.95	7.17	17.0	5.0	1.04	1.32	-	-	-	-	-	7.14	9.0	4.0	0.41	0.66	
09-feb	7.03	25.0	11.0	1.45	0.41	Ausente	Ausente	7.26	9.0	5.0	0.65	1.10	7.13	10.0	4.0	0.77	1.01	7.17	15.0	7.0	1.23	0.95	-	-	-	-	-	7.31	10.0	5.0	0.63	0.65	
10-feb	7.08	27.0	11.0	1.68	0.41	Ausente	Ausente	7.12	22.0	7.0	1.26	1.08	7.15	26.0	7.0	1.40	1.03	7.19	22.0	0.0	0.97	1.27	-	-	-	-	-	7.19	3.0	0.0	0.33	0.86	
11-feb	7.07	27.0	12.0	2.01	0.42	Ausente	Ausente	7.11	19.0	8.0	0.70	1.00	7.18	16.0	6.0	0.85	1.05	7.30	11.0	4.0	0.61	1.30	-	-	-	-	-	7.27	7.0	3.0	0.48	0.76	
12-feb	7.05	26.0	10.0	1.61	0.45	Ausente	Ausente	7.16	13.0	7.0	0.67	1.07	7.25	9.0	5.0	0.86	0.99	7.29	11.0	4.0	0.83	1.25	-	-	-	-	-	7.27	8.0	6.0	0.41	0.90	
13-feb	7.10	26.0	10.0	1.58	0.42	Ausente	Ausente	7.18	13.0	5.0	0.52	1.03	7.19	15.0	6.0	0.86	0.99	7.35	6.0	7.0	0.72	1.23	-	-	-	-	-	7.20	9.0	5.0	0.33	0.90	
14-feb	7.07	30.0	12.0	2.05	0.41	Ausente	Ausente	7.12	16.0	5.0	1.15	1.23	7.19	21.0	5.0	1.63	0.94	7.32	15.0	3.0	1.11	0.73	-	-	-	-	-	7.25	6.0	2.0	0.26	1.09	
15-feb	7.02	34.0	10.0	2.47	0.44	Ausente	Ausente	7.01	16.0	9.0	0.99	1.01	7.02	21.0	7.0	1.15	0.94	7.15	11.0	5.0	0.60	0.74	-	-	-	-	-	7.08	9.0	6.0	0.25	0.99	
16-feb	7.04	35.0	13.0	2.74	0.41	Ausente	Ausente	6.95	12.0	6.0	0.88	1.23	7.02	14.0	5.0	0.88	0.94	7.27	13.0	5.0	0.79	0.79	-	-	-	-	-	7.15	8.0	4.0	0.25	1.04	
17-feb	7.05	31.0	12.0	1.98	0.46	Ausente	Ausente	6.89	15.0	7.0	0.87	1.02	6.93	18.0	6.0	0.98	1.11	7.22	14.0	5.0	0.80	0.83	-	-	-	-	-	7.09	6.0	4.0	0.19	1.16	
18-feb	7.01	29.0	9.0	2.07	0.74	Ausente	Ausente	7.07	14.0	8.0	1.03	1.03	7.04	20.0	6.0	1.29	1.06	7.16	20.0	5.0	1.07	0.78	-	-	-	-	-	7.11	15.0	7.0	0.24	1.37	
19-feb	6.99	28.0	9.0	1.69	0.45	Ausente	Ausente	6.91	19.0	14.0	0.96	0.94	6.92	19.0	13.0	1.24	1.21	6.99	18.0	9.0	1.58	0.99	-	-	-	-	-	6.98	4.0	2.0	0.28	1.02	
20-feb	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21-feb	7.08	24.0	8.0	1.14	0.94	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22-feb	7.05	17.0	8.0	0.90	0.66	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23-feb	7.02	42.0	13.0	2.78	0.64	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24-feb	7.01	29.0	12.0	1.80	0.54	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25-feb	6.99	30.0	13.0	1.83	0.78	Ausente	Ausente	7.20	32.0	12.0	1.31	0.92	7.24	69.0	11.0	3.90	0.86	7.07	44.0	12.0	2.16	0.98	-	-	-	-	-	7.10	8.0	5.0	0.42	1.09	
26-feb	6.93	32.0	10.0	2.33	1.35	Ausente	Ausente	7.14	34.0	9.0	1.88	0.75	7.25	51.0	9.0	3.18	0.86	7.17	44.0	7.0	2.90	0.98	-	-	-	-	-	7.15	12.0	6.0	0.63	1.07	
27-feb	6.87	25.0	6.0	1.70	1.42	Ausente	Ausente	7.01	45.0	10.0	3.17	1.09	7.08	46.0	9.0	3.19	1.07	7.12	46.0	5.0	3.12	0.97	-	-	-	-	-	7.11	8.0	5.0	0.33	0.98	
28-feb	6.90	28.0	9.0	1.87	1.43	Ausente	Ausente	7.10	38.0	9.0	2.61	1.05	7.09	36.0	11.0	2.25	1.09	7.14	36.0	7.0	2.37	0.91	-	-	-	-	-	7.16	9.0	5.0	0.34	1.06	

ELABORA:  
 Juan Carlos Alvarez Paredes  
 Armando Gómez Solorsano  
 Héctor Quinteromarmol Alvarez  
 Francisco Avila Monteagudo  
 JEFE DE TURNO

APRUEBA:  
 Miguel Angel Beristain Zaragoza  
 GERENTE DE OPERACION