



Aqualia Mexico

SISTEMA DE GESTIÓN

REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

Código

Fecha

jun-22

Hoja: 1 de 1

SISTEMA EL REALITO.

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)							HOSTAL					TERMAL					TANGAMANGA					FILTROS					CORDILLERA					
	PH	Color (PtCo)	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH	Color (PtCo)	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	
01-jun	6.5 - 8.5	-	-	-	-	-	-	6.81	25.0	10.0	1.21	0.85	-	-	-	-	-	6.5 - 8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-jun	6.91	41.0	17.0	2.82	0.65	Ausente	Ausente	6.85	23.0	8.0	1.17	0.77	6.78	22.0	9.0	1.25	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-jun	6.81	43.0	14.0	3.17	0.67	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	6.80	19.0	7.0	1.05	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-jun	6.76	35.0	12.0	2.29	0.71	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.77	21.0	7.0	1.02	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05-jun	6.71	37.0	13.0	3.27	0.63	Ausente	Ausente	6.72	9.0	4.0	0.40	1.38	6.86	11.0	6.0	0.68	0.90	7.05	15.0	6.0	0.47	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06-jun	6.74	40.0	16.0	2.87	0.65	Ausente	Ausente	6.89	20.0	4.0	0.93	1.07	7.07	23.0	4.0	1.18	1.00	7.05	22.0	4.0	1.04	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07-jun	6.72	24.0	9.0	1.57	0.77	Ausente	Ausente	6.67	46.0	9.0	2.76	0.83	6.74	54.0	10.0	3.20	0.70	6.81	38.0	6.0	1.99	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08-jun	6.81	30.0	10.0	1.71	0.81	Ausente	Ausente	6.59	39.0	13.0	1.98	0.70	6.58	41.0	14.0	1.99	0.67	6.70	32.0	13.0	1.67	0.40	6.78	30.0	10.0	1.10	0.70	6.80	55.0	15.0	2.87	0.40	
09-jun	6.68	30.0	13.0	1.86	0.73	Ausente	Ausente	6.68	26.0	13.0	1.63	1.14	6.75	25.0	6.0	1.65	0.70	6.90	14.0	5.0	1.31	0.74	6.74	24.0	11.0	1.49	0.58	6.78	31.0	12.0	1.87	0.40	
10-jun	6.66	28.2	10.0	2.41	0.82	Ausente	Ausente	6.54	9.0	4.0	0.52	1.20	6.53	9.0	3.0	0.86	0.78	6.83	0.0	0.0	0.16	0.86	6.54	9.0	5.0	0.95	0.55	6.83	8.0	3.0	0.54	0.80	
11-jun	6.84	30.5	11.5	1.86	0.78	Ausente	Ausente	6.70	7.0	0.0	0.40	0.28	6.68	9.0	2.0	0.64	1.30	7.00	9.0	6.0	0.48	0.58	6.79	7.0	2.0	1.04	0.40	6.96	15.0	5.0	0.62	0.41	
12-jun	6.81	35.3	11.7	2.11	0.77	Ausente	Ausente	6.75	10.0	6.0	0.85	0.64	6.70	8.0	5.0	0.75	0.60	6.85	8.0	5.0	0.74	0.70	6.82	6.0	2.0	0.44	0.55	6.90	7.0	3.0	0.66	0.88	
13-jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14-jun	6.78	40.0	14.0	2.63	0.97	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-jun	6.80	45.0	14.0	3.09	0.87	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16-jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.75	12.0	7.0	0.70	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17-jun	6.63	33.0	10.0	1.96	1.26	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	6.88	13.0	6.0	0.89	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-jun	6.66	37.0	14.0	2.45	1.01	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	6.79	12.0	5.0	0.90	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-jun	6.75	37.0	12.0	2.18	0.91	Ausente	Ausente	6.69	19.0	10.0	1.20	0.90	6.70	20.0	9.0	1.14	0.85	6.65	15.0	7.0	1.00	0.75	6.78	25.0	12.0	1.23	0.70	6.76	23.0	11.0	1.33	0.81	
20-jun	6.72	40.0	12.0	2.62	0.86	Ausente	Ausente	6.74	18.0	11.0	1.47	1.03	6.59	19.0	12.0	2.03	0.95	6.55	17.0	11.0	1.01	0.50	6.61	40.0	15.0	2.26	0.40	6.69	37.0	14.0	2.09	0.59	
21-jun	6.81	37.0	11.0	2.71	0.75	Ausente	Ausente	6.63	34.0	7.0	3.23	0.58	6.71	26.0	7.0	2.63	0.90	6.63	10.0	2.0	1.77	0.56	6.59	11.0	3.0	0.97	0.65	6.59	17.0	6.0	1.07	0.68	
22-jun	6.66	33.0	10.0	2.52	0.84	Ausente	Ausente	6.88	22.0	7.0	1.25	0.63	6.88	20.0	10.0	1.36	0.70	6.99	20.0	10.0	1.56	0.66	6.94	6.0	0.0	0.59	1.15	6.85	26.0	11.0	2.43	0.43	
23-jun	6.60	38.0	9.0	2.86	0.67	Ausente	Ausente	6.60	16.0	9.0	0.93	0.85	6.66	12.0	6.0	0.92	0.68	6.90	10.0	3.0	1.42	0.60	6.88	24.0	9.0	1.44	0.51	6.83	13.0	7.0	1.27	0.67	
24-jun	6.65	32.7	12.2	2.67	0.76	Ausente	Ausente	6.69	12.0	2.0	0.66	0.71	6.70	13.0	5.0	1.03	0.51	6.73	17.0	9.0	0.71	0.50	6.70	19.0	8.0	0.76	0.62	6.71	27.0	11.0	1.45	0.66	
25-jun	6.72	42.8	12.8	3.06	0.79	Ausente	Ausente	6.66	30.0	10.0	1.06	0.78	6.74	30.0	11.0	0.66	0.64	6.73	32.0	6.0	0.46	0.49	6.72	30.0	6.0	1.00	0.82	6.70	33.0	6.0	0.81	0.55	
26-jun	7.30	45.7	16.2	3.45	0.77	Ausente	Ausente	6.81	26.0	13.0	1.31	0.67	6.69	16.0	6.0	2.28	0.74	6.73	14.0	5.0	0.88	0.40	6.80	24.0	9.0	1.02	0.49	6.66	14.0	2.0	1.11	0.51	
27-jun	6.83	34.0	12.0	2.22	0.87	Ausente	Ausente	6.66	17.0	8.0	0.77	0.65	6.62	18.0	10.0	0.76	0.68	6.59	22.0	9.0	1.17	0.33	6.62	15.0	8.0	0.82	0.77	6.71	19.0	9.0	0.85	0.50	
28-jun	6.71	34.0	12.0	2.26	0.78	Ausente	Ausente	6.57	19.0	9.0	1.22	0.48	6.67	21.0	9.0	1.18	0.46	6.71	24.0	11.0	1.07	0.33	6.73	22.0	8.0	0.74	0.36	6.74	22.0	7.0	1.23	0.31	
29-jun	6.61	37.0	12.0	2.51	0.71	Ausente	Ausente	6.54	11.0	4.0	0.82	0.46	6.56	11.0	3.0	0.78	0.43	6.63	8.0	1.0	0.99	0.37	6.59	21.0	12.0	1.22	0.37	6.58	25.0	10.0	1.17	0.62	
30-jun	6.62	31.0	11.0	2.06	0.77	Ausente	Ausente	6.51	21.0	9.0	0.79	0.43	6.58	24.0	12.0	0.84	0.56	6.74	9.0	4.0	0.54	0.31	6.81	13.0	5.0	1.16	0.41	6.78	7.0	3.0	0.64	0.40	

ELABORA:  
 Juan Carlos Alvarez Paredes  
 Armando Gómez Solorsano  
 Héctor Quinteromarmol Alvarez  
 Francisco Avila Monteagudo  
 JEFE DE TURNO

APRUEBA:  
 Miguel Angel Beristain Zaragoza  
 GERENTE DE OPERACION