



Aqualia Mexico

SISTEMA DE GESTIÓN

REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

Código

Fecha

may-22

Hoja: 1 de 1

SISTEMA EL REALITO.

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)								HOSTAL					TERMAL					TANGAMANGA					FILTROS					CORDILLERA				
	PH	Color (PtCo)	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH	Color (PtCo)	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color (PtCo)	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	
	6.5 - 8.5			0-5	0.2 - 1.5	Ausente	Ausente	6.5 - 8.5			0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5		20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5		20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5		20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5		20	0-5	0.2 - 1.5	
01-may	6.84	22.0	9.0	1.29	0.61	Ausente	Ausente	7.01	25.0	10.0	1.12	0.85	7.00	22.0	9.0	1.10	0.70	7.13	9.0	4.0	0.34	0.76	-	-	-	-	-	7.06	0.0	0.0	0.00	0.73	
02-may	6.75	13.0	6.0	0.94	0.61	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04-may	6.69	24.0	10.0	1.54	0.85	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05-may	6.72	17.0	8.0	0.56	0.81	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06-may	6.75	17.0	8.0	1.06	0.86	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07-may	6.67	14.0	6.0	0.74	0.76	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08-may	6.71	18.0	10.0	1.08	0.79	Ausente	Ausente	6.99	5.0	2.0	0.55	0.77	7.00	10.0	4.0	0.75	0.75	6.97	11.0	5.0	0.72	0.81	-	-	-	-	-	6.91	6.0	2.0	0.33	0.73	
09-may	6.69	22.0	10.0	1.48	0.69	Ausente	Ausente	6.97	3.0	0.0	0.49	0.76	7.02	23.0	11.0	1.35	0.86	7.00	14.0	7.0	1.05	0.71	-	-	-	-	-	7.00	16.0	9.0	1.30	0.51	
10-may	6.68	26.0	10.0	1.78	0.61	Ausente	Ausente	6.72	34.0	10.0	1.63	0.86	6.83	26.0	9.0	1.49	0.83	6.85	24.0	8.0	1.16	0.79	-	-	-	-	-	7.01	11.0	5.0	0.36	0.68	
11-may	6.76	39.0	10.0	2.50	0.76	Ausente	Ausente	6.94	27.0	3.0	1.87	1.18	6.99	25.0	11.0	1.72	1.06	7.04	17.0	8.0	1.40	0.53	-	-	-	-	-	7.00	3.0	0.0	0.08	0.74	
12-may	6.85	35.0	12.0	2.56	0.84	Ausente	Ausente	6.68	11.0	6.0	0.62	1.06	6.74	10.0	5.0	1.03	1.00	6.93	6.0	1.0	0.60	0.57	-	-	-	-	-	6.98	2.0	0.0	0.50	0.69	
13-may	6.74	37.0	12.0	2.64	0.85	Ausente	Ausente	6.82	13.0	2.0	0.49	1.03	6.88	11.0	1.0	0.87	0.78	6.89	0.0	0.0	0.01	0.75	-	-	-	-	-	6.82	0.0	0.0	0.36	0.58	
14-may	6.81	35.0	10.0	2.24	0.75	Ausente	Ausente	6.91	10.0	6.0	0.79	1.00	6.89	12.0	6.0	0.64	0.95	6.88	5.0	1.0	0.49	0.88	-	-	-	-	-	6.94	3.0	0.0	0.05	0.74	
15-may	6.72	25.0	9.0	1.59	0.65	Ausente	Ausente	7.01	12.0	7.0	0.80	0.88	6.95	13.0	6.0	0.75	0.77	6.97	9.0	4.0	0.33	0.75	-	-	-	-	-	6.85	5.0	1.0	0.12	0.66	
16-may	6.80	18.0	7.0	1.0	0.71	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17-may	6.86	27.0	8.0	1.62	1.06	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18-may	6.69	21.0	10.0	1.22	0.87	Ausente	Ausente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19-may	6.73	42.0	12.0	2.93	0.66	Ausente	Ausente	7.00	33.0	14.0	3.79	0.72	7.01	28.0	12.0	2.89	0.77	6.99	24.0	10.0	1.58	0.70	-	-	-	-	-	7.03	8.0	3.0	0.50	0.40	
20-may	6.61	32.0	11.0	2.01	0.93	Ausente	Ausente	6.88	19.0	5.0	0.58	0.56	6.87	20.0	7.0	0.99	0.72	6.98	17.0	9.0	0.22	0.55	-	-	-	-	-	6.99	11.0	5.0	0.82	0.40	
21-may	6.70	38.0	15.0	2.69	0.78	Ausente	Ausente	6.85	20.0	6.0	0.97	1.05	6.88	23.0	9.0	1.52	0.85	6.88	5.0	1.0	0.66	0.47	-	-	-	-	-	6.91	4.0	0.0	0.14	1.03	
22-may	6.69	32.0	13.0	2.67	0.68	Ausente	Ausente	6.87	26.0	12.0	1.04	0.97	6.90	24.0	11.0	1.52	1.01	6.98	21.0	7.0	1.25	0.44	-	-	-	-	-	6.89	16.0	8.0	0.78	0.50	
23-may	6.67	36.0	13.0	2.52	0.91	Ausente	Ausente	6.75	23.0	11.0	0.80	0.91	6.78	22.0	9.0	0.81	0.89	6.78	25.0	10.0	0.88	0.44	-	-	-	-	-	6.74	27.0	9.0	0.84	0.45	
24-may	6.61	30.0	7.0	2.16	0.79	Ausente	Ausente	6.71	21.0	8.0	1.04	0.84	6.72	21.0	10.0	1.46	0.86	6.80	14.0	8.0	0.94	0.44	-	-	-	-	-	6.78	18.0	11.0	0.62	0.51	
25-may	6.63	36.0	14.0	2.75	0.63	Ausente	Ausente	6.73	19.0	5.0	0.58	0.90	6.76	24.0	8.0	0.88	0.98	6.88	27.0	9.0	1.55	0.56	-	-	-	-	-	6.79	13.0	2.0	0.42	0.62	
26-may	6.64	34.0	13.0	2.40	0.76	Ausente	Ausente	6.59	18.0	5.0	0.98	0.82	6.70	21.0	12.0	0.79	0.97	6.59	17.0	7.0	0.56	0.52	-	-	-	-	-	6.61	20.0	7.0	0.88	0.66	
27-may	6.67	29.0	7.0	1.49	0.88	Ausente	Ausente	6.71	26.0	10.0	2.08	0.60	6.75	23.0	9.0	1.03	0.50	6.80	25.0	8.0	1.89	0.63	-	-	-	-	-	6.76	18.0	7.0	1.83	0.71	
28-may	6.74	30.0	9.0	2.51	0.86	Ausente	Ausente	6.81	22.0	9.0	1.59	0.66	6.76	20.0	8.0	1.00	0.59	6.77	21.0	9.0	1.23	0.70	-	-	-	-	-	6.78	18.0	6.0	1.12	0.74	
29-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ELABORA:  
 Juan Carlos Alvarez Paredes  
 Armando Gómez Solorsano  
 Héctor Quinteromarmol Alvarez  
 Francisco Avila Monteagudo  
**JEFE DE TURNO**

APRUEBA:  
 Miguel Angel Beristain Zaragoza  
**GERENTE DE OPERACION**