



Aqualia Mexico

SISTEMA DE GESTIÓN

REPORTE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA

Código

Fecha

jul-22

Hoja:

SISTEMA EL REALITO.

Fecha:	PLANTA POTABILIZADORA (SALIDA)							HOSTAL				TERMAL				TANGAMANGA				FILTROS				CORDILLERA			
	PH	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	Coliformes Totales	Coliformes Fecales	PH	Color verdadero 0-20 LPM	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	PH	Color verdadero	Turbidez (NTU)	Cloro residual (mg/l)	
	6.5 - 8.5		0-5	0.2 - 1.5			6.5 - 8.5		0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5	20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5	20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5	20	0-5	0.2 - 1.5	6.5 - 8.5	20	0-5	0.2 - 1.5	
01-jul	6.63	15.0	2.96	0.71	Ausente	Ausente	6.58	9.0	0.76	0.43	6.56	0.00	0.49	0.33	6.56	3.00	1.69	0.30	6.57	0.00	0.51	0.43	6.55	0.00	0.50	0.41	
02-jul	6.59	15.0	3.13	0.70	Ausente	Ausente	6.58	9.0	0.76	0.61	6.69	11.0	0.82	0.79	6.68	6.00	0.64	0.76	6.64	7.00	0.64	0.70	6.62	11.0	0.64	0.47	
03-jul	6.69	13.0	2.98	0.67	Ausente	Ausente	6.89	6.0	0.71	0.45	7.02	10.0	1.17	0.84	6.98	6.00	0.95	0.52	6.95	6.00	0.79	0.99	6.94	3.00	0.61	0.59	
04-jul	6.93	13.0	2.90	0.75	Ausente	Ausente	6.51	9.0	0.98	0.50	6.63	7.0	1.60	0.62	6.61	6.0	0.79	0.51	6.61	6.0	0.72	1.15	6.58	5.0	0.95	1.11	
05-jul	6.64	13.0	3.24	0.67	Ausente	Ausente	6.61	7.0	1.33	0.73	6.59	4.0	1.23	0.75	6.71	6.0	0.92	0.50	6.66	12.0	1.31	0.93	6.58	13.0	1.65	1.33	
06-jul	6.69	14.0	3.72	0.56	Ausente	Ausente	6.71	11.0	1.22	0.65	6.69	9.0	1.53	1.21	6.66	7.0	0.58	0.46	6.72	8.0	1.38	1.01	6.70	9.0	0.93	0.78	
07-jul	6.59	15.0	3.32	0.51	Ausente	Ausente	6.68	7.0	1.09	0.64	6.86	5.0	1.49	0.88	6.92	6.0	0.66	0.63	6.62	9.0	1.15	0.69	6.76	7.0	1.46	0.60	
08-jul	6.67	12.2	3.31	0.44	Ausente	Ausente	6.65	6.0	1.08	0.62	6.69	9.0	1.10	1.22	6.71	2.0	0.97	0.69	6.65	8.0	0.94	0.63	6.69	1.0	0.54	0.53	
09-jul	6.93	14.8	3.01	0.31	Ausente	Ausente	6.99	12.0	1.45	0.62	6.78	13.0	1.35	1.11	6.81	8.0	1.13	0.71	6.78	8.0	1.61	0.42	6.82	8.0	1.17	0.40	
10-jul	6.81	14.2	3.03	0.29	Ausente	Ausente	6.79	12.0	1.50	0.50	6.77	8.0	1.73	0.71	6.75	6.0	1.31	0.58	6.81	12.0	1.84	0.40	6.69	11.0	1.46	0.40	
11-jul	6.82	15.0	3.44	0.30	Ausente	Ausente	6.62	13.0	1.07	0.30	6.63	13.0	1.20	0.51	6.69	9.0	1.32	0.48	6.60	14.0	2.23	0.41	6.67	11.0	1.97	0.51	
12-jul	6.61	15.0	3.45	0.48	Ausente	Ausente	6.65	14.0	2.16	0.32	6.64	10.0	1.90	0.61	6.64	12.0	1.66	0.39	6.65	14.0	1.71	0.49	6.62	3.0	1.06	0.54	
13-jul	6.65	14.0	3.29	0.35	Ausente	Ausente	6.64	5.0	1.82	0.24	6.75	6.0	1.52	0.42	6.70	4.0	1.67	0.43	6.53	8.0	1.68	0.32	6.59	5.0	1.25	0.41	
14-jul	6.63	14.0	3.76	0.36	Ausente	Ausente	6.56	7.0	1.58	0.34	6.63	11.0	1.50	0.48	6.63	3.0	1.05	0.42	6.62	11.0	1.49	0.43	6.53	12.0	1.70	0.42	
15-jul	6.64	10.0	3.00	0.36	Ausente	Ausente	6.57	11.0	2.82	0.66	6.53	14.0	2.42	0.39	6.53	7.0	0.77	0.38	6.52	11.0	1.39	0.42	6.52	12.0	1.26	0.38	
16-jul	6.72	13.0	1.8	0.31	Ausente	Ausente	6.51	15.0	3.00	0.50	6.52	15.0	2.88	0.31	6.53	13.0	1.64	0.31	6.53	12.0	2.47	0.34	6.52	15.0	1.50	0.30	
17-jul	6.71	12.0	1.10	0.41	Ausente	Ausente	6.50	15.0	2.61	0.40	6.59	15.0	2.60	0.58	6.59	9.0	1.79	0.39	6.52	12.0	2.94	0.43	6.51	9.0	1.51	0.47	
18-jul	6.59	12.0	2.04	0.39	Ausente	Ausente	6.57	8.0	1.05	0.54	6.59	9.0	1.23	0.80	6.60	7.0	1.98	0.42	6.58	9.0	1.98	0.56	6.57	9.0	2.63	0.60	
19-jul	6.70	12.0	2.26	0.42	Ausente	Ausente	6.60	6.0	0.96	0.80	6.63	4.0	1.11	0.77	6.57	3.0	1.04	0.81	6.57	4.0	0.54	0.61	6.52	2.0	0.66	0.86	
20-jul	6.73	13.0	1.85	0.51	Ausente	Ausente	6.51	8.0	1.08	0.66	6.60	5.0	1.16	0.75	6.60	5.0	1.50	0.60	6.60	6.0	1.00	0.65	6.55	5.0	1.50	0.62	
21-jul	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
22-jul	6.60	14.5	2.60	0.30	Ausente	Ausente	NM	NM	NM	NM	6.69	7.0	0.84	0.56	6.67	3.0	0.52	0.56	6.65	2.0	0.86	0.82	6.66	5.0	0.70	0.66	
23-jul	6.81	12.0	2.61	0.35	Ausente	Ausente	6.61	6.0	0.89	0.55	6.67	6.0	0.48	0.46	6.64	4.0	0.43	0.49	6.62	4.0	0.51	0.88	6.63	9.0	0.70	0.65	
24-jul	6.61	14.3	2.56	0.24	Ausente	Ausente	6.57	10.0	1.24	0.91	6.71	9.0	1.19	0.65	6.70	1.0	0.61	0.62	6.68	0.0	1.22	0.77	6.69	0.0	0.69	0.68	
25-jul	6.76	13.0	2.67	0.34	Ausente	Ausente	6.58	5.0	1.45	0.90	6.85	7.0	1.62	0.55	6.77	6.0	1.83	0.42	6.77	7.0	1.91	0.67	6.75	11.0	1.85	0.58	
26-jul	6.55	13.0	1.71	0.36	Ausente	Ausente	6.60	4.0	1.47	1.01	6.66	1.0	1.11	0.57	6.59	0.0	0.89	0.96	6.59	0.0	1.13	0.65	6.56	1.0	1.05	0.56	
27-jul	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
28-jul	6.72	14.0	2.44	0.42	Ausente	Ausente	6.59	5.0	1.46	0.96	NM	NM	NM	NM	6.68	3.0	1.36	0.69	6.68	4.0	1.52	0.66	6.65	6.0	1.45	0.57	
29-jul	6.62	10.5	2.10	0.35	Ausente	Ausente	6.93	12.0	1.28	0.66	6.90	10.0	1.23	0.40	6.83	7.0	0.61	0.74	6.83	13.0	1.36	0.75	6.83	8.0	0.74	0.99	
30-jul	6.70	14.0	2.00	0.38	Ausente	Ausente	6.84	12.0	2.30	0.96	6.82	15.0	1.81	0.62	6.80	10.0	0.86	0.42	6.82	10.0	1.10	0.67	6.82	15.0	1.25	0.47	
31-jul	6.80	13.0	2.24	0.38			6.56	11.0	1.98	0.55	6.67	13.0	1.49	0.48	6.79	8.0	0.92	0.56	6.73	13.0	1.71	0.56	6.75	14.0	1.74	0.42	

Juan Carlos Alvarez Paredes  
Armando Gómez Solorsano  
Héctor Quinteromarmol Alvarez  
Francisco Avila Monteagudo  
**JEFE DE TURNO**

Miguel Angel Berstain Zaragoza  
**GERENTE DE OPERACION**